

INFORMARE PUBLICĂ - SEVESO**LEGE Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase**

Elemente de informații ce trebuie comunicate publicului conform dispozițiilor art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. a) – ANEXA 6

V02/21.07.17

Cornești

1. Numele sau denumirea comercială a operatorului și adresa completă a amplasamentului respectiv:

SC MAXAM ROMÂNIA SRL Bucuresti
Punct de lucru Cornești, jud. Cluj
Bucuresti – Str. Maior Av. Ștefan Sănătescu, Sector 1
Telefon: 021 269 34 69; Fax: 021 610 44 88

Informații pentru identificarea, după funcția deținută, a persoanei care furnizează informațiile:

Informarea publicului este asigurată de la sediul central al MAXAM ROMÂNIA SRL de către Directorul General sau de către Directorul HSEQS.

Director General: *Daniel GRELA*

Director HSEQS: *Adrian DIDIȚEL*

2. Confirmarea faptului că obiectivul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a acestei hotărâri și că notificarea prevăzută la art. 7 sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) a fost înaintat autorității competente:

Activitatea desfășurată de SC MAXAM ROMÂNIA SRL Punct de lucru CORNEȘTI intră sub incidența prevederilor Legii 59/2016 deoarece se depozitează cantități de substanțe periculoase care se înscriu în anexa 1, partea 1 și partea 2-a coloana 2.

În conformitate cu prevederile legale, SC MAXAM ROMÂNIA SRL a întocmit și transmis Agenției pentru Protecția Mediului Cluj:

- ✓ Notificarea privind substanțele periculoase existente pe amplasamentul unității
- ✓ Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase
- ✓ Raportul de Securitate
- ✓ Planul de Urgență Internă

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului:

Activitatea desfasurata: depozitare si manipulare de marfuri periculoase din clasa 1- substante si obiecte explozibile si clasa 5.1 – substante comburante

5210 Depozitari

5224 Manipulari

INFORMARE PUBLICĂ - SEVESO



LEGE Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

Elemente de informații ce trebuie comunicate publicului conform dispozițiilor art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. a) – ANEXA 6

V02/21.07.17

Cornești

4. Denumirile comune sau în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea a 2-a a Anexei nr. 1, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a preparatelor implicate din obiectiv care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase:


Material exploziv	Nr. UN	Clasa ADR	Starea fizica	Caracteristici periculoase
Amestec simplu exploziv tip ANFO	0082	1.1D	granule solide	Exploziv
Exploziv pulverulent tip Ammonite	0082	1.1D	exploziv pulverulent	Exploziv
Geluri explozive	0241	1.1D	hidrogel	Exploziv
Azotat de amoniu*	1942	5.1	granule solide	Comburent
Capse Electrice	0030	1.1B	tub	Exploziv
Capse Pirotehnice	0455	1.4S	tub	Exploziv
Sistem de initiere neelectric	0360	1.1B	tub flexibil	Exploziv
Bustere	0081	1.1D	cilindru solid	Exploziv
Dinamita	0081	1.1D	pasta solida	Exploziv
Fitul detonant	0065	1.1D	cordon flexibil	Exploziv
Fitul ardere lenta tip Bickford	0105	1.4S	cordon flexibil	Exploziv

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În vederea informării publicului s-au realizat pliante, disponibile atât la punctul de lucru, cât și la primăria din Cornești. Informații detaliate se pot găsi și pe site-ul www.maxam-romania.ro (Sustenabilitate).



INFORMARE PUBLICĂ - SEVESO

	LEGE Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase Elemente de informații ce trebuie comunicate publicului conform dispozițiilor art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. a) – ANEXA 6	V02/21.07.17 Cornești
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Reguli de comportare și de acțiune a populației în cazul producerii de accidente care implică materiale explozive:

Semnalul cu sirena electrică:

ALARMĂ LA DEZASTRE

5 sunete (impulsuri) modulate a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele.

ÎNCETAREA ALARMEI

Sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.

Când auziți alarma:

- ✗ Contactați un membru al conducerii din zona în care vă aflați și urmați indicațiile acestuia;
- ✗ Dacă vă deplasați pe stradă, urmați cea mai scurtă cale de a ajunge acasă (în cazul în care acest lucru este permis de autorități) sau intrați rapid în clădirea cea mai apropiată. Nu rămâneți afară sau într-un vehicul;

Dacă vă aflați acasă acționați după cum urmează:

- ✗ Ascultați posturile de radio;
- ✗ Etanșați ușile și ferestrele încăperii în care v-ați adăpostit, opriți ventilația;
- ✗ Îndepărtați-vă de uși și de ferestre;
- ✗ Nu mergeți la locul accidentului;
- ✗ Spălați-vă în caz de iritații ale pielii, și pe cât posibil, schimbați-vă de haine;
- ✗ Nu mergeți la școală să vă căutați copiii. Școala se ocupă de ei;
- ✗ Așteptați instrucțiunile autorităților sau semnalul de încetare a alarmei pentru a ieși.



6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22;

- ✓ Ultima vizită pe amplasament: 28.07.2016; Se pot solicita la cerere (în scris) informații detaliate la adresa: Str. Mr. Av. Ștefan Sănătescu nr. 7A, Sector 1, București

INFORMARE PUBLICĂ - SEVESO

MAXAM

LEGE Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

Elemente de informații ce trebuie comunicate publicului conform dispozițiilor art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. a) – ANEXA 6

V02/21.07.17

Cornești

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22.

- ✓ Informații suplimentare, sub rezerva cerințelor de confidențialitate stabilite potrivit legii, pot fi obținute de la sediul societății.

PARTEA 2

1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului, și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora;

Riscurile potențiale privind producerea unui accident chimic la Depozitul de explozivi sunt următoarele:

Risc de incendiu /explozie

Riscul de explozie poate apare în următoarele situații:

- Incendiu
- Șoc mecanic
- Temperatură ridicată

Consecințele potențiale ale acestor accidente au fost determinate utilizând formule de calcul și criterii stabilite de legislația în vigoare sau de normele și recomandările internaționale. De asemenea s-a utilizat software-ul IMESAFR pentru determinarea acceptabilității riscului.

Luându-se în calcul **cel mai rău scenariu posibil** (*cantități maxime de explozibil și azotat de amoniu; posibilitatea efectului Domino, având ca urmare explozia ambelor depozite*) și folosindu-se **ipotezele cele mai conservatoare** riscurile determinate **se încadrează în limitele acceptabile**.

2. Confirmarea faptului că operatorul are obligația de a lua măsuri adecvate în cadrul amplasamentului, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenție în caz de urgență, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimaliza efectele acestora;

- ✓ Se confirmă faptul operatorul are obligația de a lua măsuri adecvate și că sunt implementate proceduri care stabilesc modul de menținere a legăturii cu serviciile de intervenție
- ✓ MAXAM ROMÂNIA a elaborat, conform legislației în vigoare, "Planul de intervenție în situații de urgență".
- ✓ Planul a fost elaborat pe baza "Politicii de prevenire a accidentelor majore", atât cu scop de prevenție, dar și pentru a asigura intervenția corespunzătoare în caz de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase și a minimiza efectele acestora.

INFORMARE PUBLICĂ - SEVESO**MAXAM****LEGE Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase**

Elemente de informații ce trebuie comunicate publicului conform dispozițiilor art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. a) – ANEXA 6

V02/21.07.17

Cornești

3. **Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face față oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident. Acestea ar trebui să includă recomandarea de a se urma toate instrucțiunile și de a se răspunde la toate solicitările din partea serviciilor de intervenție în caz de urgență în timpul unui accident;:**

Zonele cu distanțele pentru evaluarea amplitudinii și a gravității consecințelor au fost evidențiate utilizând hărți și/sau fotografii din satelit ale ariei unde se află obiectivul analizat. Rezultatele arată că zonele din jurul depozitului care sunt expuse, fac parte din categoriile așezări umane, drumuri, stadion.

În acest sens se va avea în vedere informarea permanentă a persoanelor care locuiesc în zonă prin prezentarea de pliante sau informări pe site-ul companiei.

Luându-se în calcul **cel mai rău scenariu posibil** și folosindu-se **ipotezele cele mai conservatoare** riscurile determinate **se încadrează în limitele acceptabile**.

Cu toate acestea Maxam România va avea în vedere **limitarea la minimum** a cantităților de materiale periculoase depozitate în punctul de lucru CORNEȘTI.

4. **Acolo unde este cazul, se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru și dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale**

✓ Nu este cazul

Întocmit,
Adrian Didițel
SHEQS Manager